

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТРОЙТЕХНОРМ»

220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89 тел./факс (017) 288-61-21 stn@anitex.by, mail@stn.by, www.stn.by

р/с №3012102755019 в Региональной Дирекции №700 ОАО «БПС-СберБанк», БИК 153001369

УНП 100987457

ОКПО 37372989

От « 30 » января 2013 г. № 13-09-11/ 415

На № б/н от 29.01.2013 г.

Г
Директору ООО «ТихонСтройГрупп»
Трубенкову А.В.

Г
Разъяснение по запросу

Г
ул. Энгельса, 34-110
220030, г. Минск

Рассмотрев Ваше обращение "Стройтехнорм" информирует, что электрические приводы, применяемые в системах вентиляции и дымоудаления зданий и сооружений, в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия существенным требованиям безопасности технического регламента "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/ВУ) не включены.

Заместитель директора

Н.К. Ибрагимов

09 Анкудович 283 23 86
30.01.2013

